



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**
Красина ул., д. 27, стр.1, Москва, 123056. Телефон: 254-10-55, факс: 254-10-13, e-mail: mail@mos.gosnadzor.ru

Москва, Дмитровское шоссе, д. 33, стр. 5

(место составления акта)

« 14 » января 20 15 г.

(дата составления акта)

14 часов 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

№ 2.2 / 01 / 25

« 14 » января 2015 г. по адресу: 127550 г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 33, стр. 5

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 12 января 2016 г. № 17-р заместителя руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора Кудинова О.Ю.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная (плановая/внеплановая, документарная/выездная) проверка в отношении: Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Центр культуры и творчества «Нега» (ГБУК г. Москвы «ЦКТ «Нега»), юридический адрес: 127550 г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 33, стр. 5 и фактический адрес: 127550 г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 33, стр. 5. Директор Мареева Людмила Ивановна (телефон 8-499-976-58-95); ИНН 7713018483, ОГРН 1037739618432, ОКВЭД 92.51.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: (в случае проведения филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам – указывать дату и время по каждому адресу отдельно)

127550 г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 33, стр. 5: «14» января 2016 г. с 09 часов до «14» января 2016 г. 14 часов.

Общая продолжительность проверки: 6 часов

Акт составлен: Межрегиональным технологическим управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Мареева Людмила Ивановна


(фамилия, имя, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

12.01.2016 г. 09 ч. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор отдела по надзору за электроустановками Межрегионального технологического управления Ростехнадзора Муза Александр Владимирович, +7(903) 546-19-80.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор Мареева Людмила Ивановна телефон 8-499-97-58-95

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

1. В ходе проведения проверки установлено: В ходе проведения внеплановой выездной проверки выполнения предписания от 07.10.15г. №2.2/10/25 со сроком выполнения 07.01.16г. установлено:

№ п/п	Характер выявленного нарушения	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номер статей (пунктов), требование которых нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1.	Проект (однолинейная схема) электроснабжения утверждённая ответственным за электрохозяйство не предъявлена.	п. 1.5.18 ПТЭЭП	Нарушение устранено ООО «Энерго-теплосистемс»
2.	Ответственный за электрохозяйство отсутствует. Заместитель ответственного за электрохозяйство отсутствует.	п. 1.2.3, 1.2.7 ПТЭЭП	Нарушение устранено, прошли проверку знаний 27.11.15
3.	При проверке протоколов испытаний выполненных электроизмерительной лабораторией ЗАО «Московский независимый центр экспертизы и сертификации «Мосэкспертиза» в 2014 выявлены следующие нарушения: Замечания, указанные в дефектной ведомости не устранены.	п. 2.12.17, 3.6.1, п. 28.1 – 28.12, таблица 37 Приложение № 3 ПТЭЭП, п. 1.8.37 ПУЭ	Нарушения в ведомости дефектов устранены 30.12.2015г.
4.	Электротехнический персонал отсутствует.	п. 1.2.1, 1.4.1 ПТЭЭП	Нанят персонал с 01.12.2015г

5.	Договор на техническое обслуживание не предъявлен.	п. 1.2.1, 1.4.1 ПТЭЭП	Нарушение устранено. Собственный персонал в штате
6.	Приказ о назначении ответственных за электрохозяйство в электроустановках организации не предъявлен.	п. 1.2.3, 1.2.7 ПЭЭП	Приказ № 37 от 27.11.2015
7.	Приказ о назначении ответственных за содержание средств защиты используемых в электроустановках не предъявлен.	п. 1.4.3 ИПиИСЗИЭУ	Приказ № 83 от 29.12.2015
8.	Перечень должностей ИТР и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу (II – V) по электробезопасности в электроустановках до и выше 1000 В. не предъявлен.	п. 1.4.3, 1.8.2 ПТЭЭП	Нарушение устранено
9.	Перечень должностей и профессий требующих присвоения группы I по электробезопасности производственному неэлектротехническому персоналу не предъявлен.	п. 1.4.4, 1.8.1 ПТЭЭП; прил. № 1. прим. № 2. ПОТ при ЭЭ	Нарушение устранено
10.	Перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000В не предъявлен.	п. 8.1. ПОТ при ЭЭ	Нарушение устранено
11.	Журнал учёта проверки знаний Правил работы в электроустановках не предъявлен.	Прил. № 6. ПОТ при ЭЭ	Нарушение устранено
12.	Журнал учёта присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу не предъявлен.	прил. № 1. прим. № 2. ПОТ при ЭЭ	Нарушение устранено
13.	Журнал учета и содержания средств защиты не предъявлен.	ИПиИСЗИЭУ Приложение 1	Нарушение устранено
14.	Журнал дефектов и неполадок электрооборудования не предъявлен.	п. 1.8.9 ПТЭЭП	Нарушение устранено
15.	Бирки на питающих кабелях не установлены.	п. 2.4.5 ПТЭЭП, п. 2.3.23 ПУЭ	Нарушение устранено
16.	Стекла в окошках для снятия показаний с электросчетчиков не установлены.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.5.30 ПУЭ	Нарушение устранено
17.	Не очищено от пыли и грязи электрооборудование.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	Нарушение устранено

18.	N (PEN) проводники в ВРУ и РЩ – их подсоединены под один зажим более 2 шт.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические «Общие технические требования»	Нарушение устранено
19.	Расцветка электропроводки согласно требованиям Правил не выполнена.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 2.1.31 ПУЭ	Нарушение устранено
20.	На многопроволочные жилы электропроводок не установлены наконечники.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 2.1.21 ПУЭ, ГОСТ 10434 - 82	Нарушение устранено
21.	Дверца распределительного щита открываются на угол менее 95°.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, ГОСТ Р 51628-2000, «Щитки распределительные для жилых зданий» п. 6.2.15	Нарушение устранено

Примечание: (указываются все нормативные документы на которые делается ссылка в предписании, например:

ПОТ при ЭЭ - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;


ПУЭ - Правила устройства электроустановок 6 и 7 изд.;

ИПиИСЗИЭУ - Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках;

СП 31-110-2003 – свод правил по проектированию и строительству «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего, штамп)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Уведомление на проведение проверки от 12.01.2016 г. № 151-Б/2/2.2-11.
2. Распоряжение на проведение проверки от 12.01.2016 г. № 17-р.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Муза А.В.

.....(расшифровка подписи)

(подпись, штамп).....

..... (расшифровка подписи)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« »

2016 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивших проверку)